

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach

WÓJT GMINY DALIKÓW
Plac Powstańców 1
99-305 Dalików

Dalików, dnia 25 września 2026 roku

Kurenda

Zawiadamiam, że w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach z dnia 25 września 2026 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego w Zdrzychowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli w dniu 18 i 22 września 2026 r. z urządzenia wodociągowego w Zdrzychowie zaopatrującego miejscowości: Zdrzychów, Kołoszyn, Kuciny, Dąbrówka Górna, Gajówka-Kolonia, Gajówka-Wieś, Dobrzań, Sarnów, Sarnówek, Dzierżanów, Madaje Stare, Kontrewers, Oleśnica, Wilczyca, Fułki, Wilków, Zagrodniki, gmina Dalików w powiecie poddębickim nie stwierdzono przekroczeń w zakresie parametru wskaźnikowego: bakterie grupy coli oraz parametru mikrobiologicznego: enterokoki jelitowe. Wartość parametryczna w obu przypadkach wynosi 0 jtk/100 ml. Gmina Dalików informuję, iż woda z urządzenia wodociągowego w Zdrzychowie jest przydatna do spożycia. Profilaktycznie woda do odwołania podlegać będzie procesowi dezynfekcji, co może powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku.

Wójt

mgr inż. Radosław Arkusz